

# TALOUSVEDEN LAATU

Verkostovesi

1.5.2023 - 31.5.2023

## KÄYTTÖTARKKAILU

Näytteenottokohteet verkostossa: tutk. lukum.

26

## Määritykset

Mikrobiologiset analyysit	yksikkö	tutk.lukum.	tulos ka.	max / min	STM:n laatuvaatimus ja laatutavoite
Koliformiset bakteerit	mpn/100 ml	25	0	0 / 0	0
jatkotutkimus E.coli	mpn/100 ml	25	0	0 / 0	0
Enterokokit	mpn/100 ml	25	0	2 / 0	0
Heterotrofiset bakt. 22 °C	pmy/ml	25	2	20 / 0	ei epätaval.muutok.

## Kemialliset analyysit

Haju		8	1	1=käyttäjien hyväksyttävissä	1=käyttäjien hyväksyttävissä
Maku		8	1		
Väri	mg/Pt/l	8	<5	<5 / <5	
pH		8	7,82	7,97 / 7,70	6,5...9,5
Sähkönjohtavuus	mS/m	8	21,50	22,00 / 20,00	250
Kokonaiskovuus	°dH	8	6,51	7,29 / 3,80	
Kokonaiskovuus	mmol/l	8	1,16	1,30 / 0,68	
Kalsiumkovuus	mmol/l	8	0,66	0,77 / 0,38	
Magnesiumkovuus	mmol/l	8	0,50	0,59 / 0,29	
Rauta Fe	mg/l	8	<0,02	<0,02 / <0,02	0,2
Mangaani Mn	mg/l	8	<0,02	<0,02 / <0,02	0,05
akt. kloori	mg/l	3	0,1	<0,1 / <0,1	
Sameus	NTU	8	0,38	0,48 / 0,28	ei epätaval.muutok.
Alkaliteetti	mmol/l	0		/	
Kem. hapenk. CODMn		0		/	

1=käyttäjien hyväksyttävissä eikä epätavallisia muutoksia

Lausunto:

Vesinäytteet täyttävät tutkituilta osin STM:n asetuksen 1352/2015 mukaiset laatuvaatimukset ja -tavoitteet