

TALOUSVEDEN LAATU

Verkostovesi

1.8.2023 - 31.8.2023

KÄYTTÖTARKKAILU

Näytteenottokohteet verkostossa:

tutk. lukum.

19

Määritykset

Mikrobiologiset analyysit	yksikkö	tutk.lukum.	tulos ka.	max / min	STM:n laatuvaatimus ja laatutavoite
Koliformiset bakteerit	mpn/100 ml	19	0	0 / 0	0
jatkotutkimus E.coli	mpn/100 ml	19	0	0 / 0	0
Enterokokit	mpn/100 ml	19	0	0 / 0	0
Heterotrofiset bakt. 22 °C	pmy/ml	16	1	12 / 0	ei epätaval.muutok.
Kemialliset analyysit					
Haju		7	1	1=käyttäjien hyväksyttävissä	1=käyttäjien hyväksyttävissä
Maku		7	1		
Väri	mg/Pt/l	7	<5	<5 / <5	
pH		7	7,79	8,01 / 7,55	6,5...9,5
Sähkönjohtavuus	mS/m	7	21,14	22,00 / 20,00	250
Kokonaiskovuus	°dH	7	6,22	6,88 / 2,80	
Kokonaiskovuus	mmol/l	7	1,11	1,23 / 0,50	
Kalsiumkovuus	mmol/l	7	0,61	0,68 / 0,28	
Magnesiumkovuus	mmol/l	7	0,50	0,56 / 0,22	
Rauta Fe	mg/l	7	<0,02	<0,02 / <0,02	0,2
Mangaani Mn	mg/l	7	<0,02	<0,02 / <0,02	0,05
akt. kloori	mg/l	2	<0,1	<0,1 / <0,1	
Sameus	NTU	7	0,37	0,70 / 0,20	ei epätaval.muutok.
Alkaliteetti	mmol/l	0		/	
Kem. hapenk. CODMn		0		/	

1=käyttäjien hyväksyttävissä eikä epätavallisia muutoksia

Lausunto:

Vesinäytteet täyttävät tutkituilta osin STM:n asetuksen 1352/2015 laatuvaatimukset ja -suositukset